

化州市平定镇污水处理有限公司 进水口COD、氨氮和出水总磷、总 氮自动监控系统自主验收报告

2023年12月，化州市平定镇污水处理有限公司根据《污染源自动监控管理办法》和《广东省重点污染源在线监控系统验收管理办法》的有关规定和要求，组织相关人员对我公司进水口COD、氨氮和出水口总磷、总氮在线自动监控设施进行现场检查和验收。相关人员听取了我司进水口COD、氨氮和出水口总磷、总氮在线自动监控设施的安装、运行、联网等情况汇报，现场检查监测站房及设备装置，审阅核查有关资料，经过认真讨论、审议，形成意见如下：

一、进水口和出水口自动监控设施基本情况

化州市平定镇污水处理有限公司于2023年3月完成了进水口和出水口在线自动监控设施的安装、调试。该系统监测项目有进水COD在线监测仪、进水氨氮在线监测仪和出水总磷在线监测仪、出水总氮在线监测仪，在线自动监控设施型号分别为：SVL-COD(Cr)、SVL-NH-N、SVL-TP、SVL-TN,数据采集仪型号：K37。我公司委托阳江市康荣环境检测有限公司完成了比对验收监测报告，进水口在线自动监控设施完成与茂名市环境保护局信息监控公司的联网，数据稳定后向茂名市生态环境局提交进水口在线自动监控设施验收申请资料。进水口在线自动监控设施的选型、安装、数据采集、和联网传输基本符合国家和省的要求。

二、进水口自动监控设施运行情况

该自动监控设施经调试投运后，性能检测符合要求，现场检查运转正常，上传数据及时，建立有相应的自动监控设施管理制度和运行台帐。

三、验收意见

1、化州市平定镇污水处理有限公司执行了《污染源自动监控管理办法》的相关规定，安装的进水口在线自动监控设施基本符合《广东省重点污染源在线监控系统验收管理办法》的验收条件，同意该自动监控设施通过验收。

2、继续完善自动监控系统，加强管理和维护，严格执行《污染源自动监控管理办法》和《广东省重点污染源在线监控系统验收管理办法》的要求，认真落实数据管理、运行台帐和质控等管理制度，做好数据溯源记录工作，确保该自动监控设施正常运转，及时准确上传数据。

化州市平定镇污水处理有限公司

2023年12月27日

