

树仔镇水质净化厂废水进出水口 COD、氨氮、总磷、总氮、PH、流量 自动监控系统验收意见

2022 年 4 月 20 日，树仔镇水质净化厂根据《污染源自动监控管理办法》和《广东省重点污染源在线监控系统验收管理办法》的有关规定和要求，组织相关人员对我公司废水排放口 COD、氨氮、总磷、总氮、PH、流量以及进水口 COD、氨氮、PH、流量自动监控设施进行现场检查和验收。相关人员听取了我司 COD、氨氮、总磷、总氮、PH、流量自动监控设施的安装、运行、联网等情况汇报，现场检查监测站房及设备装置，审阅核查有关资料，经过认真讨论、审议，形成意见如下：

一、COD、氨氮、总磷、总氮、PH、流量自动监控设施基本情况

树仔镇水质净化厂于 2021 年 4 月完成了废水排放口 COD、氨氮、总磷、总氮、PH、流量以及进水口 COD、氨氮、PH、流量自动监控设施的安装调试。该设施监测项目分别有废水排放口 COD、氨氮、总磷、总氮、PH、流量以及进水口 COD、氨氮、PH、流量自动监控设备，型号 分 别 为 ：
C300\C310\C310\C310\UNI-20\EFM20-200S\C300\C310\UNI-20\EFM20-250S；我公司委托茂名市广润检测有限公司完成了比对验收监测报告，废水排放口 COD、氨氮、总磷、总氮、PH、流量以及进水口 COD、氨氮、PH、流量在线自动监控设施分别于 2021 年 7 月、2022 年 1 月

完成与茂名市环境保护局信息监控公司的联网,数据稳定后向茂名市生态环境局提交 COD、氨氮、总磷、总氮、PH、流量自动监控设备验收申请资料。COD、氨氮、总磷、总氮、PH、流量自动监控设备的选型、安装、数据采集、和联网传输基本符合国家和省的要求。

二、COD、氨氮、总磷、总氮、PH、流量自动监控设施运行情况

该自动监控设施经调试投运后,性能检测符合要求,现场检查运转正常,上传数据及时,建立有相应的自动监控设施管理制度和运行台帐。

三、验收意见

1、树仔镇水质净化厂执行了《污染源自动监控管理办法》的相关规定,安装的废水自动监控设施基本符合《广东省重点污染源在线监控系统验收管理办法》的验收条件,同意该自动监控设施通过验收。

2、继续完善自动监控系统,加强管理和维护,严格执行《污染源自动监控管理办法》和《广东省重点污染源在线监控系统验收管理办法》的要求,认真落实数据管理、运行台帐和质控等管理制度,做好数据溯源记录工作,确保该自动监控设施正常运转,及时准确上传数据。

茂名市电白区广业环境治理有限公司树仔镇水质净化厂



2022年7月1日