

表C.1 水污染源在线监测系统日统计表

2024年 7 月 21 日

污染源名称: 医疗污水

污染源编号:

参数 时间	pH 值	COD _{Cr} (mg/L)	余氯 (mg/L)	小时流量 (m ³)	累计流量 (m ³)	备注
00~01 时	7.2	47.71	0.02	6.62	12131.6	
01~02 时	8.1	47.72	0.02	0.17	12131.7	
02~03 时	7.91	46.61	0.02	0.02	12131.7	
03~04 时	8.11	46.77	0.02	0.00	12131.7	
04~05 时	8.21	48	0.02	0.00	12131.7	
05~06 时	7.71	49.21	0.02	0.00	12131.7	
06~07 时	7.67	48.11	0.02	2.27	12133.9	
07~08 时	7.81	49.21	0.02	9.25	12143.2	
08~09 时	7.91	52.01	0.02	8.54	12151.7	
09~10 时	7.99	51.11	0.02	2.47	12154.1	
10~11 时	7.1	52.21	0.02	8.99	12163.1	
11~12 时	7.2	53.11	0.02	9.80	12172.9	
12~13 时	7.4	49.71	0.02	9.05	12182	
13~14 时	8.1	48.81	0.02	3.78	12185.8	
14~15 时	8.2	52.01	0.02	9.52	12195.3	
15~16 时	8.1	52.21	0.02	4.47	12199.7	
16~17 时	7.91	49.71	0.02	3.36	12203	
17~18 时	8.9	49.91	0.02	8.74	12211.8	
18~19 时	7.6	46.61	0.02	8.05	12219.8	
19~20 时	8.91	47.74	0.02	0.71	12220.5	
20~21 时	8.6	48.01	0.02	0.02	12220.5	
21~22 时	8.41	49.10	0.02	0.00	12220.5	
22~23 时	8.31	51.11	0.02	0.00	12220.5	
23~24 时	7.3	53.47	0.02	0.00	12220.5	
有效日均值	7.94	49.59	0.02	3.99		
最大值	8.6	53.47	0.02	9.8		
最小值	7.1	46.61	0.02	0.00		
总量		1190.18	0.48	95.83		

表C.1 水污染源在线监测系统日统计表

2024年 7月 22日

污染源名称: 医疗污水

污染源编号:

参数 时间	pH 值	COD _{Cr} (mg/L)	余氯 (mg/L)	小时流量 (m³)	累计流量 (m³)	备注
00~01 时	7.2	47.71	0.03	1.34	12220.6	
01~02 时	7.3	53.30	0.03	0.00	12220.6	
02~03 时	7.1	47.72	0.03	0.00	12220.6	
03~04 时	7.81	48.21	0.03	0.00	12220.6	
04~05 时	8.3	48.22	0.03	0.00	12220.6	
05~06 时	8.41	47.71	0.03	0.00	12220.6	
06~07 时	8.42	47.63	0.03	0.00	12220.6	
07~08 时	7.91	47.52	0.03	0.00	12220.6	
08~09 时	7.9	46.63	0.03	0.00	12220.6	
09~10 时	8.0	48.81	0.03	0.00	12220.6	
10~11 时	8.0	49.5	0.03	1.69	12222.2	
11~12 时	8.1	47.52	0.03	12.07	12234.3	
12~13 时	7.71	47.73	0.03	13.96	12248.3	
13~14 时	7.69	47.53	0.03	15.55	12263.8	
14~15 时	7.69	48.81	0.03	20.35	12286.3	
15~16 时	7.63	55.61	0.03	23.58	12307.8	
16~17 时	7.71	55.11	0.03	23.00	12330.8	
17~18 时	7.5	53.37	0.03	21.65	12352.4	
18~19 时	7.72	47.11	0.03	20.71	12373.1	
19~20 时	7.9	52.23	0.03	19.65	12392.8	
20~21 时	7.8	51.11	0.03	19.10	12411.9	
21~22 时	7.83	53.31	0.03	12.76	12424.7	
22~23 时	8.3	54.42	0.03	6.44	12431.1	
23~24 时	7.41	55.11	0.03	3.59	12434.6	
有效日均值	7.81	48.07	0.03	8.98		
最大值	8.42	55.61	0.03	23.58		
最小值	7.1	46.63	0.03	0.00		
总量		1153.71	0.72	215.44		

表C.1 水污染源在线监测系统日统计表

污染源名称: 医疗污水

2024年 7月 23日

污染源编号:

参数 时间	pH 值	COD _{Cr} (mg/L)	余氯 (mg/L)	小时流量 (m³)	累计流量 (m³)	备注
00~01 时	6.3	47.71	0.03	0.00	12434.6	
01~02 时	7.21	48.81	0.03	4.82	12439.4	
02~03 时	6.22	47.52	0.03	3.39	12442.7	
03~04 时	7.91	48.81	0.03	0.02	12442.7	
04~05 时	7.90	47.11	0.03	7.80	12450.5	
05~06 时	6.89	52.23	0.03	0.58	12451	
06~07 时	6.77	53.31	0.03	0.00	12451	
07~08 时	8.91	46.63	0.03	6.14	12457	
08~09 时	8.81	46.67	0.03	1.55	12458.6	
09~10 时	8.50	48.82	0.03	10.45	12469	
10~11 时	7.9	48.81	0.03	8.19	12477.2	
11~12 时	7.71	45.62	0.03	13.42	12490.6	
12~13 时	7.52	55.51	0.03	3.81	12494.3	
13~14 时	7.9	54.43	0.03	8.34	12502.7	
14~15 时	7.8	44.21	0.03	8.16	12510.8	
15~16 时	8.3	43.32	0.03	0.63	12511.4	
16~17 时	8.2	49.21	0.03	1.02	12526.1	
17~18 时	7.69	47.17	0.03	13.70	12527.8	
18~19 时	8.3	47.21	0.03	11.47	12537.6	
19~20 时	8.42	47.22	0.03	0.31	12537.8	
20~21 时	7.72	48	0.03	7.18	12545	
21~22 时	7.41	48.81	0.03	1.05	12545.9	
22~23 时	8.3	47.72	0.03	7.61	12553.5	
23~24 时	8.2	46.61	0.03	0.59	12554	
有效日均值	7.78	48.39	0.03	5.0096		
最大值	8.91	55.51	0.03	13.70		
最小值	6.22	43.32	0.03	0.00		
总量		1161.47	0.72	120.23		

表C.1 水污染源在线监测系统日统计表

2024年 1 月 24 日

污染源名称:医疗污水

污染源编号:

参数 时间	pH 值	COD _{Cr} (mg/L)	余氯 (mg/L)	小时流量 (m ³)	累计流量 (m ³)	备注
00~01 时	6.3	47.71	0.03	2.51	12556.5	
01~02 时	6.71	48.51	0.03	5.54	12562	
02~03 时	6.98	52.21	0.03	0.00	12562	
03~04 时	7.71	51.11	0.03	5.73	12567.7	
04~05 时	7.31	52.22	0.03	8.53	12576.3	
05~06 时	7.22	51.23	0.03	3.49	12579.7	
06~07 时	8.3	49.98	0.03	9.57	12589.3	
07~08 时	8.5	49.91	0.03	6.50	12595.8	
08~09 时	8.61	47.72	0.03	8.90	12609.7	
09~10 时	8.55	48.1	0.03	9.99	12614.7	
10~11 时	8.31	49.21	0.03	13.62	12628.3	
11~12 时	8.35	47.72	0.03	6.65	12634.9	
12~13 时	7.79	46.63	0.03	9.11	12644	
13~14 时	7.85	49.51	0.03	3.98	12647.9	
14~15 时	8.31	48.89	0.03	6.95	12654.9	
15~16 时	8.41	52.56	0.03	1.80	12656.6	
16~17 时	8.42	54.46	0.03	8.63	12665.2	
17~18 时	8.12	53.51	0.03	9.18	12674.4	
18~19 时	8.01	47.72	0.03	7.86	12682.2	
19~20 时	8.3	46.21	0.03	0.63	12682.8	
20~21 时	7.9	47.73	0.03	7.67	12690.4	
21~22 时	7.83	48.00	0.03	2.15	12692.5	
22~23 时	7.6	48.1	0.03	5.99	12698.4	
23~24 时	7.66	49.51	0.03	0.07	12698.4	
有效日均值	7.88	49.52	0.03	6.04		
最大值	8.61	53.51	0.03	13.62		
最小值	6.3	46.63	0.03	0.00		
总量		1188.46	0.72	144.96		

表C.1 水污染源在线监测系统日统计表

2024年 7 月 25 日

污染源名称: 医疗污水

污染源编号:

参数 时间	pH 值	COD _{Cr} (mg/L)	余氯 (mg/L)	小时流量 (m³)	累计流量 (m³)	备注
00~01 时	7.3	56.50	0.03	6.06	12705.4	
01~02 时	7.41	53.40	0.03	2.23	12706.6	
02~03 时	7.52	54.41	0.03	0.03	12706.6	
03~04 时	8.31	55.53	0.03	0.04	12706.6	
04~05 时	8.21	52.51	0.03	7.74	12714.4	
05~06 时	8	53.60	0.03	0.21	12714.5	
06~07 时	7.46	54.58	0.03	0.04	12714.5	
07~08 时	7.71	47.73	0.03	0.00	12714.5	
08~09 时	8.25	49.21	0.03	7.69	12722.2	
09~10 时	8.10	48.89	0.03	9.15	12731.4	
10~11 时	7.31	52.11	0.03	8.82	12740.1	
11~12 时	7.44	47.72	0.03	8.05	12748.1	
12~13 时	7.9	46.63	0.03	9.00	12757.1	
13~14 时	7.82	48.10	0.03	0.82	12757.8	
14~15 时	7.7	47.77	0.03	7.74	12765.5	
15~16 时	8.1	46.63	0.03	3.35	12768.8	
16~17 时	8.12	47.51	0.03	9.83	12778.6	
17~18 时	8.22	48.61	0.03	5.88	12784.4	
18~19 时	7.31	49.91	0.03	8.26	12792.4	
19~20 时	7.22	51.01	0.03	8.46	12801.1	
20~21 时	7.61	52.21	0.03	3.47	12804.4	
21~22 时	7.69	51.13	0.03	5.11	12809.5	
22~23 时	7.71	49.95	0.03	6.50	12816	
23~24 时	7.78	49.51	0.03	6.38	12822.3	
有效日均值	7.4575	51.057	0.03	5.20		
最大值	8.25	56.50	0.03	9.83		
最小值	7.3	46.63	0.03	0.00		
总量		1225.36	0.72	124.8		

表C.1 水污染源在线监测系统日统计表

2024 年 7 月 26 日

污染源名称: 医疗污水

污染源编号:

参数 时间	pH 值	COD _{Cr} (mg/L)	余氯 (mg/L)	小时流量 (m ³)	累计流量 (m ³)	备注
00~01 时	7.3	47.71	0.02	3.90	12826.1	
01~02 时	8.42	48.82	0.02	0.61	12826.6	
02~03 时	8.31	49.91	0.02	6.91	12833.5	
03~04 时	8.22	49.90	0.02	4.21	12837.6	
04~05 时	8.71	48.1	0.02	4.06	12841.6	
05~06 时	7.61	49.01	0.02	4.17	12845.7	
06~07 时	7.62	47.75	0.02	3.70	12849.3	
07~08 时	7.71	52.52	0.02	3.89	12853.3	
08~09 时	8.2	55.47	0.02	8.74	12861.9	
09~10 时	7.3	46.62	0.02	5.35	12867.2	
10~11 时	7.6	49.91	0.02	9.77	12877	
11~12 时	7.7	53.32	0.02	9.25	12886.2	
12~13 时	7.43	52.12	0.02	5.20	12891.3	
13~14 时	8.1	51.05	0.02	7.22	12898.5	
14~15 时	8.11	49.92	0.02	1.30	12899.6	
15~16 时	8.1	48.85	0.02	7.58	12907.2	
16~17 时	7.2	47.75	0.02	8.28	12915.4	
17~18 时	8.66	49.23	0.02	4.72	12920	
18~19 时	8.5	48.61	0.02	4.73	12924.7	
19~20 时	8.4	51.06	0.02	0.34	12924.9	
20~21 时	8.32	52.03	0.02	7.26	12932.2	
21~22 时	8.42	53.31	0.02	0.17	12932.2	
22~23 时	8.42	49.92	0.02	7.62	12939.8	
23~24 时	8.51	47.61	0.02	0.53	12940.2	
有效日均值	7.69	54.07	0.02	4.98		
最大值	8.71	46.62	0.02	9.77		
最小值	7.2	55.47	0.02	0.17		
总量		1297.61	0.48	119.52		

表C.1 水污染源在线监测系统日统计表

2024年 1月 21日

污染源名称: 医疗污水

污染源编号:

时间	参数	pH 值	COD _{Cr} (mg/L)	余氯 (mg/L)	小时流量 (m ³)	累计流量 (m ³)	备注
00~01 时		7.91	46.77	0.02	0.00	12940.2	
01~02 时		8.1	49.21	0.02	8.42	12948.6	
02~03 时		7.69	52.01	0.02	0.70	12949.2	
03~04 时		7.72	51.11	0.02	0.02	12949.2	
04~05 时		7.43	48.81	0.02	3.26	12952.4	
05~06 时		8.3	52.01	0.02	4.67	12957.0	
06~07 时		7.41	49.91	0.02	0.06	12957.0	
07~08 时		7.49	46.61	0.02	0.00	12957.0	
08~09 时		7.63	47.74	0.02	5.93	12962.9	
09~10 时		8.22	46.61	0.02	9.46	12972.4	
10~11 时		7.43	52.23	0.02	9.90	12982.3	
11~12 时		7.62	49.9	0.02	9.98	12992.3	
12~13 时		7.95	47.52	0.02	7.80	13000.1	
13~14 时		8.3	49	0.02	9.95	13009.9	
14~15 时		7.6	47.71	0.02	18.42	13028.4	
15~16 时		7.55	55.61	0.02	15.35	13043.7	
16~17 时		7.8	53.37	0.02	6.11	13049.8	
17~18 时		6.9	48.22	0.02	8.97	13058.8	
18~19 时		7.91	52.21	0.02	12.74	13071.5	
19~20 时		8.31	52.01	0.02	15.83	13087.4	
20~21 时		7.3	49.21	0.02	16.31	13103.7	
21~22 时		7.67	49.1	0.02	16.89	13120.6	
22~23 时		8.21	47.74	0.02	12.71	13133.3	
23~24 时		8.1	49.53	0.02	5.91	13139.2	
有效日均值		7.77	49.76	0.02	8.31		
最大值		8.31	55.61	0.02	18.42		
最小值		6.9	46.61	0.02	0.00		
总量			1194.15	0.48	199.39		